

Grudziądz, dnia 21 października 2024 r.

Wójt Gminy Rogóźno
Rogóźno 91 b
86-318 Rogóźno

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Rogóźnie
Rogóźno 16A
86 – 318 Rogóźno
Egz. nr 1

Znak: N.HŚ 9020.1.2.8.7.2024

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Szembruk gm. Rogóźno

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań wody Nr 8536/2024 z dnia 17.10.2024 r., pobranej w dniu 16.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej, (badania przeprowadzone przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu Państwowy **stwierdza, w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W badanej próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 07.10.2024 r. z punktu zgodności: budynek mieszkalny Szembruk 1, stwierdzono ponadnormatywne ilości manganu: 924 µg/l (norma 50 µg/l), żelaza: 368 µg/l (norma 200 µg/l) oraz zwiększoną mętność 4,0 NTU (norma 1 NTU). Przekroczenia było krótkotrwałe i działania podjęte przez administratora pozwoliły na doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej normami.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody pod względem fizykochemicznym.

Wyk. w 3 egz.

1. Adresaci – egz. nr 1
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz (drogą elektroniczną)
 3. a/a – egz. nr 3
- Opracowała: AŁZ. tel. (56) 45 178 27

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
Beata Kruszk